



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS-L3802

华亚东营塑胶有限公司  
产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180410HC8101PA

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PE100 给水管	规格型号	32mm×3.0mm		
样品编号	20180410HC8101PA	样品状态	颜色为黑色，外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.04.08~2018.04.10	收样日期	2018.04.10		
检验日期	2018.04.11~2018.04.17	检验依据	GB/T 13663-2000		
公称压力	1.6MPa				
检验项目	技术指标	检验结果		单项判定	
外观	无缺陷	视其外观无缺陷		合格	
颜色	黑色带蓝色标识线	黑色带蓝色标识线		合格	
平均外径mm	32.0~32.3	32.2		合格	
壁厚mm	3.0~3.5	3.1		合格	
长度 mm	199600~200800	200020		合格	
断裂伸长率 %	≥350	553		合格	
氧化诱导时间 (200℃) min	≥20	81		合格	
静液压试验 (80℃，165h)	环向应力 σ=5.5MPa 持压 165h 无破裂	1.14MPa 持压 165h 不破裂		合格	
总判定	<div></div>				

批准：钟仁中

审核：王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号  
电话：0546-8305238  
邮政编码：257091

传真：0546-8307178  
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn  
http://www.hydyplst.com.cn