



中国认可
检测
TESTING
CNAS-L3802

华亚东营塑胶有限公司
产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180407HC8801PA

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PE100 给水管	规格型号	315mm×12.1mm		
样品编号	20180407HC8801PA	样品状态	颜色为黑色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.04.01~2018.04.07	收样日期	2018.04.07		
检验日期	2018.04.08~2018.04.15	检验依据	GB/T13663-2000		
公称压力	0.6MPa				
检验项目	技术指标		检验结果		单项判定
外观	无缺陷		视其外观无缺陷		合格
颜色	黑色带蓝色标识线		黑色带蓝色标识线		合格
平均外径mm	315.0~317.9		315.4		合格
壁厚mm	12.1~14.0		12.3		合格
长度 mm	11976~12048		12020		合格
氧化诱导时间 (200℃)min	≥20		90		合格
静液压试验 (80℃、165h)	环向应力 $\sigma=5.5\text{MPa}$ 持压 165h 无破裂		0.440MPa 持压 165h 不破裂		合格
总判定	<div></div>				

批准：钟仁中

审核：王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn