



中国认可
检测
TESTING
CNAS-L3802

华亚东营塑胶有限公司
产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180528HC8001PA

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PE100 给水管	规格型号	40mm×3.7mm		
样品编号	20180528HC8001PA	样品状态	颜色为黑色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.05.25~2018.05.28	收样日期	2018.05.28		
检验日期	2018.05.29~2018.06.06	检验依据	GB/T13663-2000		
公称压力	1.6MPa				
检验项目	技术指标		检验结果		单项判定
外观	无缺陷		视其外观无缺陷		合格
颜色	黑色带蓝色标识线		黑色带蓝色标识线		合格
平均外径mm	40.0~40.4		40.2		合格
壁厚mm	3.7~4.3		3.8		合格
长度 mm	199600~200800		200030		合格
断裂伸长率 %	≥350		587		合格
氧化诱导时间 (200℃) min	≥20		98		合格
静液压试验 (80℃，165h)	环向应力 σ=5.5MPa 持压 165h 无破裂		1.12MPa 持压 165h 不破裂		合格
总判定	<div></div>				

批准：钟仁中

审核：王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn