



**华亚东营塑胶有限公司**  
**产品检验报告/质量合格证**



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS-L3802

编号：HYDY/JLA-C05/20180422HC8601PA

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PE100 给水管	规格型号	90mm×5.4mm		
样品编号	20180422HC8601PA	样品状态	颜色为黑色，外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.04.20~2018.04.22	收样日期	2018.04.22		
检验日期	2018.04.23~2018.04.30	检验依据	GB/T 13663-2000		
公称压力	1.0MPa				
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		无缺陷	视其外观无缺陷		合格
颜色		黑色带蓝色标识线	黑色带蓝色标识线		合格
平均外径mm		90.0~90.9	90.3		合格
壁厚mm		5.4~6.3	5.8		合格
长度 mm		5988~6024	6010		合格
断裂伸长率 %		≥350	609		合格
氧化诱导时间 (200℃) min		≥20	95		合格
静液压试验 (80℃，165h)		环向应力σ=5.5MPa 持压165h无破裂	0.710MPa 持压165h 不破裂		合格
总判定		<div></div>			

批准：

审核：

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号  
电话：0546-8305238  
邮政编码：257091

传真：0546-8307178  
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn  
http://www.hydyplst.com.cn