



中国认可
检测
TESTING
CNAS-L3802

华亚东营塑胶有限公司
产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180527HC9001PA

第 1 页 / 共 1 页

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---|---------------------------------|----|---|
| 委托单位 | 华亚东营塑胶有限公司生产二课 | 品牌 | 华刚牌 | 标志 |  |
| 样品名称 | PE100 给水管 | 规格型号 | 63mm×5.8mm | | |
| 样品编号 | 20180527HC9001PA | 样品状态 | 颜色为黑色、外表光滑、截面平整 无缺陷，数量满足试验要求 | | |
| 生产日期 | 2018.05.25~2018.05.27 | 收样日期 | 2018.05.27 | | |
| 检验日期 | 2018.05.28~2018.06.06 | 检验依据 | GB/T 13663-2000 | | |
| 公称压力 | 1.6MPa | | | | |
| 检验项目 | | 技术指标 | 检验结果 | | 单项判定 |
| 外观 | | 无缺陷 | 视其外观无缺陷 | | 合格 |
| 颜色 | | 黑色带蓝色标识线 | 黑色带蓝色标识线 | | 合格 |
| 平均外径mm | | 63.0~63.6 | 63.4 | | 合格 |
| 壁厚mm | | 5.8~6.7 | 5.9 | | 合格 |
| 长度 mm | | 5988~6024 | 6020 | | 合格 |
| 断裂伸长率 % | | ≥350 | 605 | | 合格 |
| 氧化诱导时间 (200℃) min | | ≥20 | 98 | | 合格 |
| 静液压试验 (80℃，165h) | | 环向应力σ=5.5MPa 持压 165h 无破裂 | 1.12MPa 持压 165h 不破裂 | | 合格 |
| 总判定 | | <div></div> | | | |

批准：神中

审核：王春亮

编制：

检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn