



中国认可
检测
TESTING
CNAS-L3802

华亚东营塑胶有限公司
产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180415HC8701PA

第1页 / 共1页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课		品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PE100 给水管		规格型号	110mm×4.2mm		
样品编号	20180415HC8701PA		样品状态	颜色为黑色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.04.13~2018.04.15		收样日期	2018.04.15		
检验日期	2018.04.16~2018.04.23		检验依据	GB/T 13663-2000		
公称压力	0.6MPa					
检验项目		技术指标		检验结果		单项判定
外观		无缺陷		视其外观无缺陷		合格
颜色		黑色带蓝色标识线		黑色带蓝色标识线		合格
平均外径mm		110.0~111.0		110.2		合格
壁厚mm		4.2~4.9		4.3		合格
长度 mm		5988~6024		6010		合格
断裂伸长率 %		≥350		534		合格
氧化诱导时间 (200℃) min		≥20		81		合格
静液压试验 (80℃, 165h)		环向应力σ=5.5MPa 持压 165h 无破裂		0.440MPa 持压 165h 不破裂		合格
总判定		<div></div>				

批准：钟仁中

审核：褚亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn