


华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180701HC8301KA

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PP-R 冷水管	规格型号	63mm×5.8mm		
样品编号	20180701HC8301KA	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.06.25~2018.07.03	收样日期	2018.07.03		
检验日期	2018.07.04~2018.07.07	检验依据	GB/T 18742.2-2017		
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		无缺陷	视其外观无缺陷		合格
平均外径mm		63.0~63.6	63.2		合格
壁厚mm		5.8~6.5	5.9		合格
长度 mm		≥4000	4020		合格
纵向回缩率%		≤2	0.4		合格
熔体质量流动速率	≤0.5g/10min 且与对应聚丙烯混配料的变化率不超过20%	0.36		合格	
		12.5%		合格	
颜料分散	≤3 级	2.5		合格	
	外观级别:A1、A2、A3 或 B	A3		合格	
简支梁冲击试验(0±2℃)	破损率≤试样的10%	符合 (破损率=0%)		合格	
静液压试验(95℃/22h)	环应力σ=4.3MPa 持压22h 无破裂、无渗漏	0.870MPa 持压 22h 无破裂、无渗漏		合格	
静液压试验(20℃/1h)	环应力σ=16MPa 持压1h 无破裂、无渗漏	3.25MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格	
总判定	<div><div>华亚东营塑胶有限公司</div><div>合格</div><div>检测中心</div></div>				

批准：钟仁叶

审核：王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn