





中国认可
检测
TESTING
CNAS-L3802

华亚东营塑胶有限公司 产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180424HC1901AD

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课		品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管		规格型号	90mm×4.3mm		
样品编号	20180424HC1901AD		样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.04.21 ~ 2018.04.24		收样日期	2018.04.24		
检验日期	2018.04.25		检验依据	GB/T 10002.1-2006		
公称压力	1.0MPa					
检验项目		技术指标		检验结果		单项判定
外观		无缺陷		视其外观无缺陷		合格
颜色		灰色		灰色		合格
平均外径mm		90.0 ~ 90.3		90.3		合格
壁厚mm		4.3 ~ 5.0		4.3		合格
不圆度mm		≤1.8		0.2		合格
弯曲度%		≤1.0		0.2		合格
长度 mm		≥4000		4020		合格
承口中部内径 mm		90.1 ~ 90.3		90.3		合格
承口最小深度 mm		≥51.0		105.0		合格
承口壁厚 mm		≥3.2		3.2		合格
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)		持压 1h 无破裂、无渗漏		3.83MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格
落锤冲击试验 (0±1℃) TIR %		≤5		冲击 50 次均无破裂		合格
纵向回缩率 %		≤5		2.6		合格
倒角		15° / 厚度≥2.2mm		15° / 2.5		合格
不透光性		不透光		不透光		合格
总判定		<div></div>				

批准：钟仁中

审核：王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn