

# 华亚东营塑胶有限公司

## 产品检验报告/质量合格证



编号: HYDY/JLA-C05/017091801AD-C

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课		品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管		规格型号	63mm×2.0mm		
样品编号	017091801AD-C		样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2017.09.17~2017.09.18		收样日期	2017.09.18		
检验日期	2017.09.19~2017.09.20		检验依据	GB/T 10002.1-2006		
公称压力	0.63MPa					
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定	
外观		无缺陷	视其外观无缺陷		合格	
颜色		灰色	灰色		合格	
平均外径mm		63.0~63.3	63.2		合格	
壁厚mm		2.0~2.4	2.1		合格	
不圆度mm		≤1.5	0.3		合格	
弯曲度%		≤1.0	0.2		合格	
长度 mm		≥4000	4020		合格	
承口中部平均内径 mm		63.1~63.3	63.3		合格	
承口最小深度 mm		≥64	70		合格	
承口壁厚 mm		≥1.5	1.6		合格	
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)		持压 1h 无破裂、无渗漏	2.50MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格	
落锤冲击试验 (0±1℃) TIR %		≤5	冲击 50 次均无破裂		合格	
纵向回缩率 %		≤5	2.6		合格	
倒角		15° / 厚度≥1.0mm	15° / 1.0		合格	
不透光性		不透光	不透光		合格	
总判定		<div>华亚东营塑胶有限公司</div> <div>合格</div> <div>检测中心</div>				

批准: 钟仁中

审核: 靖春

编制: 检验员01

地址: 山东省东营市东二路 251 号  
电话: 0546-8305238  
邮政编码: 257091

传真: 0546-8307178  
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn  
http://www.hydyplst.com.cn