



中国认可
检测
TESTING
CNAS-L3802

华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180423HC2101AD

第1页/共1页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管	规格型号	160mm×6.2mm		
样品编号	20180423HC2101AD	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整 无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.04.18~2018.04.23	收样日期	2018.04.23		
检验日期	2018.04.24	检验依据	GB/T 10002.1-2006		
公称压力	1.0MPa				
检验项目	技术指标	检验结果		单项判定	
外观	无缺陷	无缺陷		合格	
颜色	灰色	灰色		合格	
平均外径mm	160.0~160.5	160.2		合格	
壁厚mm	6.2~7.1	6.3		合格	
不圆度mm	≤3.2	0.3		合格	
弯曲度%	≤1.0	0.3		合格	
长度 mm	≥6000	6020		合格	
承口中部内径 mm	160.2~160.5	160.4		合格	
承口最小深度 mm	≥86.0	158.0		合格	
承口壁厚 mm	≥4.6	5.0		合格	
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)	持压 1h 无破裂、 无渗漏	3.07MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格	
落锤冲击试验 (0±1℃) TIR %	≤5	冲击 50 次均无破裂		合格	
纵向回缩率 %	≤5	2.8		合格	
倒角	15°/ 厚度≥3.1mm	15°/4.0		合格	
不透光性	不透光	不透光		合格	
总判定	<div></div>				

批准：钟仁中

审核：王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn