



华亚东营塑胶有限公司
产品检验报告/质量合格证




编号：HYDY/JLA-C05/ 017092707AC-C

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管	规格型号	32mm×2.0mm		
样品编号	017092707AC-C	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷、数量满足试验要求		
生产日期	2017.09.27~2017.09.27	收样日期	2017.09.27		
检验日期	2017.09.28~2017.09.29	检验依据	GB/T 10002.1-2006		
公称压力	1.25MPa				
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		无缺陷	无缺陷		合格
颜色		灰色	灰色		合格
平均外径mm		32.0~32.3	32.2		合格
壁厚mm		2.0~2.4	2.2		合格
不圆度mm		≤1.4	0.3		合格
长度 mm		≥4000	4020		合格
承口中部平均内径 mm		32.1~32.3	32.3		合格
承口最小深度 mm		≥22.0	35.0		合格
承口壁厚 mm		≥1.5	1.7		合格
水压试验 (20℃、诱导应力 36MPa)		持压 1h 无破裂、无渗漏	4.8MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格
落锤冲击试验 (0±1℃) TIR %		≤5	冲击 50 次均无破裂		合格
纵向回缩率 %		≤5	2.5		合格
不透光性		不透光	不透光		合格
总判定		<div></div>			

批准： 

审核：



编制：



地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn