

华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证



编号：HYDY/JLA-C05/ 017103004AC-C

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课		品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管		规格型号	25mm×2.0mm		
样品编号	017103004AC-C		样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷、数量满足试验要求		
生产日期	2017.10.20~2017.10.30		收样日期	2017.10.30		
检验日期	2017.10.31~2017.11.01		检验依据	GB/T 10002.1-2006		
公称压力	1.6MPa					
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定	
外观		无缺陷	视其外观无缺陷		合格	
颜色		灰色	灰色		合格	
平均外径mm		25.0~25.3	25.2		合格	
壁厚mm		2.0~2.4	2.2		合格	
不圆度 mm		≤1.2	0.3		合格	
长度 mm		≥4000	4020		合格	
承口中部平均内径 mm		25.1~25.3	25.3		合格	
承口最小深度 mm		≥18.5	30.0		合格	
承口壁厚 mm		≥1.5	1.6		合格	
水压试验 (20℃、诱导应力 36MPa)		持压 1h 无破裂、无渗漏	6.30MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格	
落锤冲击试验 (0±1℃) TIR %		≤5	冲击 50 次均无破裂		合格	
纵向回缩率 %		≤5	2.8		合格	
不透光性		不透光	不透光		合格	
总判定		<div></div>				

批准：钟仁中

审核：褚亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn