



华亚东营塑胶有限公司
产品检验报告/质量合格证




中国认可检测
TESTING
CNAS L3802


编号：HYDY/JLA-C05/017101803AD-C

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课		品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管		规格型号	200mm×7.7mm		
样品编号	017101803AD-C		样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2017.10.16~2017.10.18		收样日期	2017.10.18		
检验日期	2017.10.19~2017.10.20		检验依据	GB/T 10002.1-2006		
公称压力	1.0MPa					
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定	
外观		无缺陷	无缺陷		合格	
颜色		灰色	灰色		合格	
平均外径mm		200.0~200.6	200.4		合格	
壁厚mm		7.7~8.7	8.0		合格	
不圆度mm		≤4.0	0.3		合格	
弯曲度%		≤1.0	0.1		合格	
长度 mm		≥6000	6020		合格	
承口中部内径 mm		200.3~200.6	200.4		合格	
承口最小深度 mm		≥106.0	118		合格	
承口壁厚 mm		≥5.8	6.0		合格	
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)		持压 1h 无破裂、无渗漏	3.00MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格	
落锤冲击试验 (0±1℃) TIR %		≤5	冲击 50 次均无破裂		合格	
纵向回缩率 %		≤5	2.5		合格	
倒角		15°/ 厚度≥3.8mm	15°/3.9		合格	
不透光性		不透光	不透光		合格	
总判定		<div></div>				

批准： 

审核：



编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn