


华亚东营塑胶有限公司
产品检验报告/质量合格证



编号：HYDY/JLA-C05/017102304AD-C

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课		品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管		规格型号	315mm×12.1mm		
样品编号	017102304AD-C		样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2017.10.21~2017.10.23		收样日期	2017.10.23		
检验日期	2017.10.24~2017.10.26		检验依据	GB/T 10002.1-2006		
公称压力	1.0MPa					
检验项目		技术指标		检验结果		单项判定
外观		无缺陷		视其外观无缺陷		合格
颜色		灰色		灰色		合格
平均外径mm		315.0~316.0		315.3		合格
壁厚mm		12.1~13.6		12.3		合格
不圆度mm		≤7.6		0.3		合格
弯曲度%		≤0.5		0.2		合格
长度 mm		≥6000		6020		合格
承口壁厚 mm		≥9.1		10.2		合格
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)		持压 1h 无破裂、无渗漏		3.00MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格
落锤冲击试验 (0±1℃) TIR %		≤5		冲击 50 次均无破裂		合格
纵向回缩率 %		≤5		2.8		合格
倒角		15° / 厚度≥6.1mm		15° / 6.2		合格
不透光性		不透光		不透光		合格
总判定		<div></div>				

批准： 

审核： 

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn