

华亚东营塑胶有限公司  
产品检验报告/质量合格证



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS-L3802

编号：HYDY/JLA-C05/018012903BA-C

第1页 / 共1页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	华刚牌	标志	<div>HYDY</div>
样品名称	PVC-U 排水管	规格型号	110mm×3.2mm		
样品编号	018012903BA-C	样品状态	颜色为白色、外壁光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.01.18~2018.01.29	收样日期	2018.01.29		
检验日期	2018.01.30~2018.01.31	检验依据	GB/T5836.1-2006		
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		白色、无缺陷	视其外观白色、无缺陷		合格
平均外径mm		110.0~110.3	110.2		合格
壁厚mm		3.2~3.8	3.4		合格
不圆度mm		≤2.6	0.3		合格
弯曲度%		≤0.5	0.2		合格
长度 mm		≥4000	4020		合格
落锤冲击试验 (0±1℃) TIR %		≤10	冲击 25 次均无破裂		合格
纵向回缩率 %		≤5	2.6		合格
总判定		<div>华亚东营塑胶有限公司 合格 检测中心</div>			

批准：钟中

审核：王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号  
电话：0546-8305238  
邮政编码：257091

传真：0546-8307178  
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn  
http://www.hydyplst.com.cn