





中国认可
检测
TESTING
CNAS-L3802

华亚东营塑胶有限公司
产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/018020601BA-B

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PVC-U 排水管	规格型号	160mm×4.0mm		
样品编号	018020601BA-B	样品状态	颜色为白色、外壁光滑、截面平整 无缺陷、数量满足试验要求		
生产日期	2018.02.04~2018.02.06	收样日期	2018.02.06		
检验日期	2018.02.07~2018.02.08	检验依据	GB/T5836.1-2006		
检验项目	技术指标	检验结果		单项判定	
外观	无缺陷	视其外观无缺陷		合格	
颜色	白色	白色		合格	
平均外径mm	160.0~160.4	160.3		合格	
壁厚mm	4.0~4.6	4.2		合格	
不圆度mm	≤3.8	0.2		合格	
弯曲度%	≤0.5	0.1		合格	
承口中部平均内径 mm	160.3~160.8	\		\	
承口最小深度 mm	≥58	\		\	
长度 mm	≥4000	4020		合格	
落锤冲击试验 (0±2℃) TIR %	≤10	冲击 25 次均无破裂		合格	
纵向回缩率 %	≤5	2.8		合格	
总判定	<div></div>				

批准：钟仁叶

审核：王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn