

华亚东营塑胶有限公司


产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180701HC2001BA

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PVC-U 雨落水管	规格型号	110mm×2.1mm		
样品编号	20180701HC2001BA	样品状态	颜色为白色、外壁光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.06.28~2018.07.01	收样日期	2018.07.01		
检验日期	2018.07.02	检验依据	QB/T 2480-2000		
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		无缺陷	视其外观无缺陷		合格
颜色		白色	白色		合格
平均外径mm		110.0~110.3	110.2		合格
壁厚mm		2.1~2.5	2.2		合格
长度 mm		≥4000	4020		合格
弯曲度%		≤1.0	0.3		合格
落锤冲击试验 (20±2℃)		12 次冲击、12 次 无破裂	冲击 12 次均无破裂		合格
纵向回缩率 %		≤3.5	2.3		合格
总判定		<div></div>			

批准： 

审核： 

编制： 

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
<http://www.hydyplst.com.cn>