



中国认可
检测
TESTING
CNAS-L3802

华亚东营塑胶有限公司
产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/2018040604HC1501BA

第1页/共1页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PVC-U 排水管	规格型号	50mm×2.0mm		
样品编号	2018040604HC1501BA	样品状态	颜色为白色、外表光滑、截面平整 无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.03.31~2018.04.06	收样日期	2018.04.06		
检验日期	2018.04.07	检验依据	GB/T5836.1-2006		
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		无缺陷	视其外观无缺陷		合格
颜色		白色	白色		合格
平均外径mm		50.0~50.2	50.2		合格
壁厚mm		2.0~2.4	2.2		合格
不圆度mm		≤1.8	0.2		合格
弯曲度%		≤0.5	0.3		合格
长度 mm		≥4000	4020		合格
落锤冲击试验 (0±1℃) TIR %		≤10	冲击 25 次均无破裂		合格
纵向回缩率 %		≤5	2.5		合格
总判定					

批准：钟仁中

审核：

王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn