



华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180806HC02012A

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PVC-U AD 螺旋排水管	规格型号	110mm×3.2mm		
样品编号	20180806HC02012A	样品状态	颜色为白色、外壁光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.08.04~2018.08.06	收样日期	2018.08.06		
检验日期	2018.08.07~2018.08.08	检验依据	Q/0500HSD 014-2013		
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		白色、无缺陷	视其外观白色、无缺陷		合格
平均外径mm		110.0~110.4	110.2		合格
壁厚mm		3.2~3.8	3.3		合格
螺旋方向		逆时针	逆时针		合格
螺棱条数 n		12	12		合格
弯曲度%		≤0.5	0.3		合格
管材同一截面壁厚偏差%		≤14	8		合格
长度 mm		≥4000	4020		合格
落锤冲击试验 (0±2℃)		10 次冲击至少 9 次不破裂	冲击 10 次均无破裂		合格
纵向回缩率 %		≤5	2.6		合格
总判定		<div></div>			

批准：钟中

审核：褚亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn