

华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180609HZ1901F

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产三课	品牌	华刚牌	标志	<div>HYDY</div>
样品名称	PE 给水管件	规格型号	63mm × 90° 弯头 SDR11		
样品编号	20180609HZ1901F	样品状态	颜色为黑色、外表光滑、无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018.06.07 ~ 2018.06.09	收样日期	2018.06.09		
检验日期	2018.06.10 ~ 2018.06.17	检验依据	GB/T 13663.2-2005		
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
颜色		管件聚乙烯部分的颜色为黑色或蓝色	黑色		合格
外观		管件内外表面应清洁、光滑，不允许有锁孔、明显的划伤、杂质、颜色不均和其他表面缺陷。	管件内外表面清洁、光滑，无锁孔、无明显的划伤、无杂质、无颜色不均和其他表面缺陷。		合格
承口口部平均内径mm		62.0 ~ 62.4	62.2		合格
承口底部平均内径mm		61.6 ~ 62.1	61.8		合格
不圆度		≤0.6	0.5		合格
最小通径		≥49	52		合格
壁厚 mm		≥5.8	6.0		合格
80℃ 静液压强度 (时间：165h、环向应力：5.4MPa)		无破裂、无渗漏	无破裂、无渗漏		合格
氧化诱导时间 (200℃) min		≥ 20	88		合格
总判定		<div>华亚东营塑胶有限公司 合格 检测中心</div>			

批准：钟仁华

审核：王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn