



# 华亚东营塑胶有限公司

## 产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/20180629HZ1001F

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产三课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PVC-U 排水管件	规格型号	110mm×90°弯头		
样品编号	20180629HZ1001F	样品状态	颜色为白色、外表光滑无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2018. 06. 26 ~ 2018. 06. 29	收样日期	2018. 06. 29		
检验日期	2018. 06. 30	检验依据	GB/T 5836. 2-2006		
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		白色、无缺陷	视其外观白色、无缺陷		合格
承口中部平均内径mm		110. 2 ~ 110. 6	110. 4		合格
主体壁厚mm		≥3. 2	3. 3		合格
承口壁厚mm		≥2. 4	2. 6		合格
承口深度mm		≥48	50		合格
坠落试验 (0℃、1m)		无破裂	均无破裂		合格
热烘箱试验 (150℃、30min)		符合GB/T8803-2001规定	符合		合格
总判定		<div></div>			

批准：钟中

审核：王春亮

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号  
电话：0546-8305238  
邮政编码：257091

传真：0546-8307178  
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn  
http://www.hydyplst.com.cn